



**Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond**  
**Brandweer**  
**AFDELING RISICOBEBEERSING**  
**TEAM BRANDPREVENTIE RIJMOND ZUID**  
BIJLAGE 1



Betreft : Rommelmarkt Gdr Havenhoofd  
Kenmerk : 15INK01757  
Datum evenement: 25 april 2015

### **Artikel 1**

#### **Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid**

- 1.1 De rijbaan en/of de calamiteitenroute moet over een breedte van 3,5 meter vrij blijven. De vrije hoogte boven de rijbaan en/of calamiteitenroute moet ten minste 4,20 meter zijn.
- 1.2 Een (tijdelijk) bouwwerk is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen met een aslast van 10 ton onbelemmerd te benaderen. Dit kan spelen bij bijvoorbeeld een doodlopende straat. Er kan dan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden als de eis van 40 meter maar gehaald wordt.
- 1.3 Een aan te leggen calamiteitenroute moet zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van 15 ton.
- 1.4 1,80 meter rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet worden vrijgehouden.
- 1.5 Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen.
- 1.6 Het aansluitpunt van een droge stijgleiding en de bijbehorende (dichtstbijzijnde) brandkraan moet vrijgehouden worden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 15 meter van zowel deze brandkraan als dit aansluitpunt kunnen komen.
- 1.7 Bij samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en nooduitgangen.
- 1.8 Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte 4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.
- 1.9 Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.

### **ARTIKEL 5**

#### **Elektrische installaties en toestellen**

- 5.1 Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
- 5.2 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de straat/het terrein moeten lopen met rubberen matten of gelijkwaardig worden afgedekt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.
- 5.3 Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.



**Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond**  
**Brandweer**  
**AFDELING RISICOBEBEERSING**  
**TEAM BRANDPREVENTIE RIJMOND ZUID**  
BIJLAGE 1



Betreft : Rommelmarkt Gdr Havenhoofd  
Kenmerk : 15INK01757  
Datum evenement: 25 april 2015

#### **ARTIKEL 7**

##### **Apparatuur voor het bereiden van voedsel**

- 7.1 Bij gebruik van gasflessen bij het evenement mag de werkvoorraad per kraam of locatie van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 115 liter.
- 7.2 Tussen gasfles en verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde GIVEG-slang.
- 7.3 De slangen van een gasfles (naar een verbruikstoestel) moeten in deugdelijke staat verkeren.
- 7.4 Een gasfles van meer dan 25 liter moet tegen omvallen zijn beschermd.
- 7.5 De ruimte waarin gasfles(sen) staan moet op de buitenlucht geventileerd zijn.
- 7.6 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.
- 7.7 Binnen handbereik van het baktoestel is een goedgekeurd handbrandblusmiddel (min. 6 kg) van het geschikte type aanwezig en voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt.
- 7.8 De wanden en het draagvlak aangrenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn.
- 7.9 Voor de opstelling van bak- en braadkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen:
  - 7.9a Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing toegestaan.
  - 7.9b Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.
- 7.10 Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden de volgende opstellingseisen:
  - 7.10a Voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing is plaatsing toegestaan.
  - 7.10b Voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is plaatsing slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel.



**Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond**  
**Brandweer**  
**AFDELING RISICOBEBEERSING**  
**TEAM BRANDPREVENTIE RIJNMOND ZUID**  
**BIJLAGE 1**



Betreft : Rommelmarkt Gdr Havenhoofd  
Kenmerk : 15INK01757  
Datum evenement: 25 april 2015

#### **ARTIKEL 10**

##### **Kleine blusmiddelen**

- 10.1 In een (tijdelijk) bouwwerk moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de tent delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum van één blustoestel van minimaal 6 kg/liter.
- 10.2 Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar opgehangen en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 10.3 Ten minste eenmaal per twee jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het bouwbesluit.
- 10.4 Op het evenemententerrein is ten minste 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter aanwezig.
- 10.5 Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.

#### **ARTIKEL 14**

##### **Kramen ten behoeve van braderie en markt**

- 14.1 Kramen dienen zodanig te worden opgesteld, dat deze geen gevaar opleveren voor de omgeving.
- 14.2 Een kraam dient op maximaal 40 meter door een hulpverleningsvoertuig benaderd te kunnen worden.
- 14.3 Indien de kramen in een lintopstelling zijn opgesteld langs de rijbaan en/of calamiteitenroute, dient er een vrije doorgang voor de hulpverleningsvoertuigen aanwezig te zijn van ten minste 3,50 meter breed tussen de luifels. (zie ook het artikel over bereikbaarheid)
- 14.4 (Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de doorgang zijn gespannen dienen minimaal 4,20 meter boven het straatniveau te worden aangebracht. (zie ook het artikel over bereikbaarheid)
- 14.5 In de vrije doorgang tussen kramen mogen geen obstakels worden geplaatst.

